

## PREPORUKE:

Kod uzoraka koji ne odgovaraju prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ br. 40/10; 30/12) preporučuju se korektivne mjere standardne metodologije, obavještava se komitent i sanitarna inspekcija.

Redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće i bazena za kupanje i rekreaciju je zakonska obaveza. Uslov da sanitarno-higijensko stanje bude zadovoljavajuće zahtjeva: stalni nadzor, kontinuiranu dezinfekciju i kontrolu rezidualnog hlora.

J.U. ZAVOD ZA JAVNO  
ZDRAVSTVO KANTONA  
SARAJEVO



P.I. INSTITUTE FOR PUBLIC  
HEALTH OF CANTON  
SARAJEVO

Adresa: dr. Mustafe Pintola br.1/III, 71210 Ilidža

Tel/Fax: +387 (33) 627 889

E-mail: gzavod@bih.net.ba

WEB Site: www. zzzjks. ba

**RJ za zaštitu i unapređenje  
životne sredine**

Rukovodilac RJ

Dr Zlatan Hamza, specijalista  
zdravstvene ekologije i higijene

E-mail:zlatan.hamza@zzjks.ba

**Department of protection of the  
human environment**

Priprema i statistička obrada

Mr. Nerma Maestro,  
dipl.san.ing

# BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE  
NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

*Godina izdanja II br.04/18*



**KANTON SARAJEVO**  
**TABELARNI PRIKAZ BROJA I ISPRAVNOSTI UZORAKA VODE ISPITANIH U APRILU 2018. GODINE**

r/b	Ispitani uzorci	Mikrobiološka analiza		Fizičko-hemijska analiza		Ukupno uzoraka
		Odgovara	Ne odgovara	Odgovara	Ne odgovara	
1.	Sarajevski gradski vodovod	8	0	8	0	16
2.	JKP Vodostan Ilijaš	4	0	2	0	6
3.	Lokalni vodovodi	21	1	7	1	30
4.	Bazeni za kupanje i rekreaciju	54	7	16	0	77
5.	Zaštićena prirodna područja	3	0	1	0	4
6.	Vrelo Bosne	0	1	1	0	2
7.	Tehnički prijem, novootvorenih objekata	5	0	5	0	10
<b>UKUPNO</b>		<b>95</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>145</b>