J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

P.I. INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH OF CANTON SARAJEVO

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE IZ SISTEMA JAVNE VODOOPSKRBE U KANTONU SARAJEVO

JULI 2026.

Godina izdanja IX, br. 07/26

SADRŽAJ

1. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema kojim upravlja JKP „Komunalac Hadžići“, Hadžići**
2. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Centar**
3. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja “Hidroaplikacije” d.o.o.**
4. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda na području općine Novi Grad kojim upravlja Lokom d.o.o.**
5. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Ilidža**
6. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Vogošća**
7. **Izvještaj o ispitivanju vode sa izvorišta rijeke Bosne**
8. **Izvještaj o ispitivanju vode iz javnih česmi u najužoj historijsko-turističkoj jezgri Grada i frekfentnim lokalitetima u Gradu**

NAPOMENA: Voda iz distributivnog sistema kojim upravlja JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo i JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš nije pod kontrolom JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Voda iz distributivnog sistema kojim upravlja JKP „Trnovo“ d.o.o. u julu nije bila pod kontrolom JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

U julu 2026. godine u laboratorijama J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, koje su akreditirane od strane Instituta za akreditaciju BiH (BATA) prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025, ukupno je ispitano 97 uzoraka vode za piće u Kantonu Sarajevo iz sistema javne vodoopskrbe.

1. Izvještaj o ispitivanju vode za piće iz vodoopskrbnog sistema kojim upravlja JKP „Komunalac Hadžići“

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – JKP „Komunalac“ Hadžići						
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)				
		Escherichia coli na 36 ± 2°C; 21 ± 3h (#)	Enterococcus spp na 36 ± 2°C; 44 ± 4h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C ± 2°C 21h±3h(#)	Ukupan broj živih klica 22°C ± 2°C; 68h ± 4h(<100)	Ukupan broj živih klica 36°C ± 2°C; 44h (<20)
03.07.2026.	Lokalni vodovod “Matići” Matići, Kontrolni šaht Brezovačka	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
03.07.2026.	Lokalni vodovod “Matići” Matići, Veksel br. 26	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
10.07.2026.	Lokalni vodovod „Mehina luka” Tarčin, javna česma Tarčin	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
10.07.2026.	Lokalni Vodovod „Mehina luka” Tarčin, Bosanskih gazija br. 6	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
10.07.2026.	Lokalni Vodovod „Mehina luka”, Civilnih žrtava br. 26	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
10.07.2026.	Lokalni Vodovod „Mehina luka” Tarčin, Kapuća br. 48	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
10.07.2026.	Lokalni vodovod “Perkovići” Trzanj, Trzanj br.118	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
10.07.2026.	Lokalni vodovod “Perkovići” Trzanj, Trzanj br.39	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
14.07.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, Donji Zovik br.17	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
14.07.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Žunovačka br. 4	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
14.07.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Patriotske lige br.53	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
14.07.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Breza br.10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
14.07.2026.	Lokalni Vodovod „Ramići”, Ramići, Ramići br.100	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
14.07.2026.	Lokalni Vodovod „Ramići”, Ramići, Grude br. 10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

14.07.2026.	Lokalni Vodovod „Brečak”, Resnik, Resnik br. 57	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
14.07.2026.	Lokalni Vodovod „Brečak”, Resnik, Resnik br. 25	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
14.07.2026.	Lokalni vodovod “Zovik” Gornji Zovik, Ljubovići br.1	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
14.07.2026.	Lokalni vodovod “Zovik” Gornji Zovik, Slatina br. 12	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Matići” Matići, Brezovačka br. 35	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Matići” Matići, Veksel br. 26	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Ljubovača” Lokve, Lokve br.198	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Ljubovača” Lokve, Lokve br. 217	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Ljubovača” Lokve, Kasatići br. 55	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj I” Hadžići, Grivići br. 6	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj I” Hadžići, Vrančići br.10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj II” Grivići, Sajnica br.4	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj II” Grivići, Stari Grivići br.49	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Bjelotine” Ušivak, Bjelotine br. 31	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Bjelotine” Ušivak, Bjelotine br. 73	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Košćan” Košćan, Košćan br. 24B	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
27.07.2026.	Lokalni vodovod „Košćan” Košćan, Košćan br. 13	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	Lokalni vodovod “Malotina” Binježevo, Binježevo br. 221	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	Lokalni vodovod “Malotina” Binježevo, Mostarsko raskršće br. 48	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	PS “Garovci” Miševići, Mrđanović polje	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	PS “Garovci” Miševići, Miševići br.116	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

29.07.2026.	PS “Garovci” Miševići, Mekote br. 10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	PS “Garovci” Miševići, Bukovik br. 73	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, Donji Zovik br.17	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Patriotske lige br. 53	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, Žunovačka br. 4	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, Breza br. 10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: # Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – JKP „Komunalac“ Hadžići

Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)											
		Rezidualni hlor* (<0,5 mg/l)	Rezidualni hlor** (<0,5 mg/l) Početak ispitivanja	Boja (n^1)	Miris i ukus (n^1)	Mutnoća (n^1)	Elektroprovodljivost (2500µS/cm na 20°C)	pH (6,5 ≤ pH ≤ 9,5)	Utrošak $KMnO_4$ (do 5,0 mg/l O_2)	NH_4 Amonijak (0,50 mg/l)	Cl Hloridi (250 mg/l)	NO_3 Nitrati (50 mg/l)	NO_2 Nitriti (0,50 mg/l)
10.07.2026.	Lokalni Vodovod „Mehina luka”, Civilnih žrtava br. 26	-	0,10	3	Bez	0,29	336	7,9 (t 21,2°C)	0,6	<0,001	4,4	3,0	< 0,002
10.07.2026.	Lokalni Vodovod „Mehina luka” Tarčin, Kapuča br. 48	-	0,12	< 2	Bez	0,31	339	8,0 (t 21,3°C)	0,7	<0,001	3,3	2,7	0,002
10.07.2026.	Lokalni vodovod “Perkovići” Trzanj, Trzanj br.118	-	0,11	< 2	Bez	0,33	218	8,1 (t 22,4°C)	0,5	<0,001	2,6	5,3	< 0,002
14.07.2026.	Lokalni vodovod Krupa Hadžići, ul. Donji Zovik 17	-	0,05	<2	Bez	0,20	499	7,6 (t 23,2°C)	0,8	0,003	3,7	4,0	< 0,002
14.07.2026.	Lokalni vodovod Krupa Hadžići, ul. Breza br. 10	-	0,06	< 2	Bez	0,51	501	7,7 (t 22,6°C)	0,5	<0,001	4,0	3,9	0,004
14.07.2026.	Lokalni Vodovod „Ramići”, Ramići, Ramići br.100	-	0,09	< 2	Bez	0,22	342	7,9 (t 22,6°C)	0,8	<0,001	2,2	2,5	< 0,002
14.07.2026.	Lokalni Vodovod „Brečak”, Resnik, Resnik br. 57	-	0,11	< 2	Bez	0,34	277	7,9 (t 23,7°C)	1,0	0,001	2,2	3,9	<0,002
14.07.2026.	Lokalni vodovod “Zovik” Gornji Zovik, Slatina br. 12	-	0,11	<2	Bez	0,25	218	8,1 (t 23,7°C)	0,8	0,002	1,8	5,1	<0,002

27.07.2026.	Lokalni vodovod “Matići” Matići, Brezovačka br. 35	-	0,17	2	Bez	0,30	417	7,7 (t 20,8°C)	0,6	0,003	3,7	3,4	0,002
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Ljubovača” Lokve, Lokve br.198	-	0,16	<2	Bez	0,26	256	8,0 (t 23,1°C)	0,9	0,002	3,7	5,1	< 0,002
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj I” Hadžići, Grivići br. 6	-	0,15	< 2	Bez	0,89	215	8,0 (t 23,0°C)	<0,5	0,002	4,4	4,0	< 0,002
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj II” Grivići, Sajnica br.4	-	0,12	< 2	Bez	0,33	288	7,9 (t 21,9°C)	1,3	0,005	4,7	2,5	< 0,002
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Bjelotine” Ušivak, Bjelotine br. 31	-	0,16	< 2	Bez	0,23	251	8,0 (t 22,4°C)	1,1	<0,001	4,4	3,2	< 0,002
27.07.2026.	Lokalni vodovod “Košćan” Košćan, Košćan br. 24B	-	0,14	< 2	Bez	0,25	182	8,0 (t 23,1°C)	<0,5	0,001	3,7	4,6	< 0,002
29.07.2026.	Lokalni vodovod “Malotina” Binježevo, Binježevo br. 221	-	0,08	< 2	Bez	0,35	317	7,8 (t 21,7°C)	0,5	0,009	4,4	2,8	< 0,002
29.07.2026.	PS “Garovci” Mišević, Mišević br.116	-	0,9	< 2	Bez	0,21	619	7,6 (t 21,7°C)	1,0	0,005	11,7	9,5	< 0,002
29.07.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, Donji Zovik br.17	-	0,20	< 2	Bez	0,19	619	7,6 (t 21,5°C)	0,6	0,004	8,4	4,5	<0,002
29.07.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, Breza br. 10	-	0,21	3	Bez	0,30	587	7,6 (t 23,6°C)	<0,5	0,005	9,5	4,3	<0,002

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; ** Mjerenje izvršeno u laboratoriji; n1 – prihvatljiv za potrošače i bez neuobičajenih promjena; # - rezultat < od limita kvantifikacije

Komentar: Uzorkovanje i transport uzoraka od mjesta uzorkovanja do laboratorija JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izvršen od strane uposlenika JKP “Komunalac” Hadžići. Mikrobiološka i fizičko-hemijska analiza dostavljenih uzoraka vode vrše se na osnovu potpisanog Ugovora. U slučajevima da rezultati ispitivanja vode iz distributivne mreže ne odgovaraju uslovima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17) Zavod obavještava JKP „Komunalac” Hadžići i sanitarnu inspekciju.

2. Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Centar

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Centar							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor dioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na 36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h(#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živih klica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živih klica 36°C±2°C; 44h (<20)
06.07.2026.	L.V. "Mrkovići" ul. Mrkovići br. 26	0,20	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu
06.07.2026.	L.V. Muharemovići, Muharemovići br. 75	0,10	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu
06.07.2026.	L.V. Nahorevo stijene, ul. Nahorevo br. 30	0,13	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu
06.07.2026.	L.V. Kokorevac ul. Izlazi br. 1	0,06	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. Prema rezultatima mikrobiološkog ispitivanja vode na mjestu krajnjeg potrošača, svi uzorci **SU USAGLAŠENI** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).

3. Izvještaj o ispitivanju vode za piće iz lokalnog vodovoda Nahorevo brda kojim upravlja "Hidroaplikacije" d.o.o.

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Lokalni vodovod Nahorevo brda							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor dioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na 36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živih klica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živih klica 36°C±2°C; 44h (<20)
06.07.2026.	L.V. Nahorevo brda Nahorevska brda, planinski dom	0, 25	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških ispitivanja vode na mjestu krajnjeg potrošača uzorak je **USAGLAŠEN** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).

4. Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda na području Općine Novi Grad kojim upravlja firma JP "Lokom" d.o.o.

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Novi Grad							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor/hlor dioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na 36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živihklica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živihklica 36°C±2°C; 44h (<20)
08.07.2026.	L.V. Rječica, ul. Paljevska br.406	0,10	**15 cfu**	**15 cfu**	**72 cfu**	<1 cfu	<1 cfu
08.07.2026.	L.V. Djevojačke vode, Ahatovići, ul. Ranovačka br. 72	0,10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
16.07.2026.	L.V. Rječica, ul. Paljevska br.406	0,25	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
16.07.2026.	Rezervoar Civilne zaštite Alipašino polje C faza	0,09	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. Prema rezultatima mikrobioloških ispitivanja vode uzorak vode iz lokalnog vodovoda Rječica uzorkovan 08.07.2026. **NIJE USAGLAŠEN** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. O rezultatima ispitivanaja obaviještena je Sanitarna inspekcija i odgovorna osoba JP "Lokom" d.o.o. Odgovornoj osobi JP "Lokom" d.o.o. je naglašeno je da je potrebno obustaviti vodosnabdijevanje iz lokalnog vodovoda Rječica, te da je neophodno obavijestiti stanovnike naselja koji koriste vodu iz navedenog vodovoda da voda nije za piće, kuhanje, ličnu higijenu, higijenu prostora, niti za higijenu posuđa, u kojem se hrana priprema i poslužuje. Odgovornoj osobi JP "Lokom" d.o.o. također je naglašeno da, dok se voda ne dovede u stanje zdravstvene ispravnosti, da je neophodno stanovnicima naselja obezbijediti alternativni način vodosnabdijevanja zdravstveno ispravnom vodom.

Nakon provedenih korektivnih mjera, ponovno uzorkovanje vode iz lokalnog vodovoda Rječica realizirano je 16.07.2026. i na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja uzorak je **USAGLAŠEN** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).

5. Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Ilidža

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Ilidža							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor/hlor dioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na 36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h(#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živih klica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živihklica 36°C±2°C; 44h (<20)
07.07.2026.	L.V. Duboki do	0,21	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
07.07.2026.	L.V. Kobiljača I, ul. Vela do br. 16	0,20	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
07.07.2026.	L.V. Kobiljača II, ul. Buhotina 9	0,25	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisuta

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. Prema rezultatima mikrobiološkog ispitivanja vode na mjestu krajnjeg potrošača, svi uzorci **SU USAGLAŠENI** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).

6. Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Vogošća

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Vogošća							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor/hlor dioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živih klica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živih klica 36°C±2°C; 44h (<20)
09.07.2026.	L.V. Blagovac, Blagovac I, br. 166	0,39	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
09.07.2026.	L.V. Tihovići ul. Tihovići br. 29	0,20	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
09.07.2026.	L.V. Paljevo, ul. Svrake do br. 52	0,31	**10 cfu**	**20 cfu**	**90 cfu**	<1 cfu	<1 cfu
09.07.2026.	L.V. Sedam vrela, Svrake I br. 42	0,31	**55 cfu**	**15 cfu**	**175 cfu**	<1 cfu	<1 cfu
09.07.2026.	L.V. Donja Vogošća Hilme Krke br. 98	0,33	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
09.07.2026.	L.V. Krivoglavci, Krivoglavci II br.106	0,30	<1 cfu	**22 cfu**	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. Na osnovu rezultata mikrobioloških ispitivanja uzoraka vode iz lokalnih vodovoda Paljevo, Sedam vrela i Krivoglavci, uzorkovanih 09.07.2026. isti **NISU USAGLAŠENI** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. O rezultatima ispitivanja obaviještena je Sanitarna inspekcija i odgovorna osoba Općine Vogošća.

Odgovornoj osobi općine Vogošća je naglašeno da je potrebno obustaviti vodosnabdijevanje iz lokalnih vodovoda Paljevo, Sedam vrela i Krivoglavci, te da je neophodno obavijestiti stanovnike naselja koji koriste vodu iz ovih lokalnih vodovoda da voda nije za piće, kuhanje, ličnu higijenu, higijenu prostora, niti za higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i poslužuje. Odgovornoj osobi Općine Vogošća, također je naglašeno, da dok se voda ne dovede u stanje zdravstvene ispravnosti, da je neophodno stanovnicima navedenih naselja obezbijediti alternativni način vodosnabdijevanja zdravstveno ispravnom vodom.

7. Izvještaj o ispitivanju vode sa izvorišta rijeke Bosne

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Vrelo Bosne						
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)				
		Escherichia colina 36 ± 2°C; 21±3h (#)	Enterococcusspp na 36±2°C; 44±4 h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C; 21h±3h (#)	Ukupan broj živihklica na 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živih klica 36°C±2°C; 44h (<20)
10.07.2026.	Vrelo Bosne	<1 cfu	<1 cfu	**10 cfu**	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – Vrelo Bosne											
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)									
		Boja (n^1)	Miris (n^1)	Mutnoća (n^1)	Elektroprovodljivost (2500 µS/cm na 20°C)	pH (6,5 ≤ pH ≤9,5)	Utrošak $KMnO_4$ (do 5,0mg/l O_2)	NH4 Amonijak (0,50mg/l)	Cl Hloridi (250mg)	NO_3 Nitrati (50mg/l)	NO_2 Nitriti (0,50mg/l)
10.07.2026.	Vrelo Bosne	<2	Bez	0,96	283	7,8 (t 21,4^{0}C)	0,6	<0,001	5,5	2,2	<0,002

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; ** Mjerenje izvršeno u laboratoriji; n1 – prihvatljiv za potrošače i bez neuobičajenih promjena; # - rezultat < od limita kvantifikacije

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Voda sa samog izvorišta rijeke Bosne, iako površinska i netretirana, ispituje se prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17.) zbog toga što se koristi za piće i osvježenje izletnika i turista. Prema rezultatima mikrobioloških ispitivanja navedeni uzorak vode od 10.07.2026. **NIJE USAGLAŠEN** sa uslovima Pravilnika.
Obzirom na prethodne rezultate ispitivanja, preporuka je da se postavi trajna tabla sa natpisom da **„VODA NIJE ZA PIĆE".**

8. Izvještaj o ispitivanju vode iz javnih česmi u najužoj historijsko-turističkoj jezgri Grada i frekfentnim lokalitetima u Gradu

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – javne česme							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor/hlordioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živih klica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živihklica 36°C±2°C; 44h (<20)
06.07.2026	Novo Sarajevo, javna česma Omer Maslić	0,19	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
06.07.2026	Novo Sarajevo, javna česma Vilsonovo šetalište	0,24	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
06.07.2026	Stari Grad, javna česma Bursa, Obala Isa-bega Isakovića	0,18	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
06.07.2026	Stari Grad, javna česma Inat kuća	0,22	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
06.07.2026	Ilidža, javna česma Vrelo Bosne, Velika aleja	0,50	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
09.07.2026.	Centar, javna česma Pionirska dolina	0,15	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
09.07.2026.	Centar, javna česma Šip	0,21	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
10.07.2026.	Ilidža, Vlakovo – mezarje, javna česma	0,19	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
10.07.2026.	Stari Grad, javna česma Jedileri	0,20	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
13.07.2026.	Stari Grad, javna česma Sedrenik, Vidikovac	0,16	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
13.07.2026.	Stari Grad, Zmajevac, Vidikovac javna česma	0,15	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
13.07.2026.	Stari Grad, Memorijal cenatar Kovači, javna česma	0,15	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
15.07.2026.	Stari Grad, Ferhadija džamija, javna česma	0,21	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

15.07.2026.	Stari Grad, Sarači, javna česma Sarači	0,22	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
15.07.2026.	Stari Grad, Gazi Husrev-begova džamija, javna česma	0,29	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
15.07.2026.	Stari Grad, javna česma Sebilj	0,13	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	Centar, Ali-pašina džamija, javna česma	0,21	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
29.07.2026.	Stari Grad, javna česma Ćemerlina	0,30	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: # Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Komentar: U okviru svoje djelatnosti, uposlenici JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo uzorkovali su i ispitivali na zdravstvenu ispravnost vodu iz 18 sarajevskih javnih česmi. Uzorkovana je voda iz javnih česmi koje su u trenutku uzorkovanja bile u funkciji, a iste su lokacijski smještene u najužoj turističko-historijskoj jezgri grada. Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških analiza vode, svi uzorci **SU USAGLAŠENI** sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).