J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

P.I. INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH OF CANTON SARAJEVO

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE IZ SISTEMA JAVNE VODOOPSKRBE U KANTONU SARAJEVO

AVGUST 2026.

Godina izdanja IX, br. 08/26

SADRŽAJ

1. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema kojim upravlja JKP „Komunalac Hadžići“, Hadžići**
2. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Centar**
3. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja “Hidroaplikacije” d.o.o.**
4. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda na području općine Novi Grad kojim upravlja Lokom d.o.o.**
5. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Ilidža**
6. **Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Vogošća**
7. **Izvještaj o ispitivanju vode sa izvorišta rijeke Bosne**
8. **Izvještaj o ispitivanju vode iz javnih česmi u najužoj historijsko-turističkoj jezgri Grada i frekfentnim lokalitetima u Gradu**

NAPOMENA: Voda iz distributivnog sistema kojim upravlja JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo i JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš nije pod kontrolom JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Voda iz distributivnog sistema kojim upravlja JKP „Trnovo“ d.o.o. u avgustu nije bila pod kontrolom JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

U avgustu 2026. godine u laboratorijama J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, koje su akreditirane od strane Instituta za akreditaciju BiH (BATA) prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025, ukupno je ispitano 111 uzoraka vode za piće u Kantonu Sarajevo iz sistema javne vodoopskrbe.

1. Izvještaj o ispitivanju vode za piće iz vodoopskrbnog sistema kojim upravlja JKP „Komunalac Hadžići“

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – JKP „Komunalac“ Hadžići						
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)				
		Escherichia coli na 36 ± 2°C; 21 ± 3h (#)	Enterococcus spp na 36 ± 2°C; 44 ± 4h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C ± 2°C 21h±3h(#)	Ukupan broj živih klica 22°C ± 2°C; 68h ± 4h(<100)	Ukupan broj živih klica 36°C ± 2°C; 44h (<20)
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Žunovačka br. 4	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Breza br.10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Igmanska br. 21	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Podvode br. 20	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Kradenik” Pazarić, ul. Radnička br. 24	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Kradenik” Pazarić, Javna česma Pazarić	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Kradenik” Pazarić, ul. Bjelašnička br. 24	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Kradenik” Pazarić, ul. Bjelašnička br. 160	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Perkovići” Trzanj, Trzanj br.39	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Perkovići” Trzanj, Trzanj br.168	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
19.08.2026.	Lokalni Vodovod „Ramići”, Ramići, Grude br. 10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
19.08.2026	Lokalni Vodovod „Ramići”, Ramići, Ramići br.100	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
19.08.2026	Lokalni Vodovod „Brečak”, Resnik, Resnik br. 57	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
19.08.2026	Lokalni Vodovod „Brečak”, Resnik, Resnik br. 25	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

19.08.2026	Lokalni vodovod „Mehina luka” Tarčin, javna česma Tarčin	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
19.08.2026	Lokalni Vodovod „Mehina luka” Tarčin, Bosanskih gazija br. 6	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
19.08.2026	Lokalni Vodovod „Mehina luka” Tarčin, Japalaci br. 84	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
19.08.2026	Lokalni Vodovod „Mehina luka” Tarčin, Kapuća br. 48	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
19.08.2026	Lokalni vodovod “Zovik” Gornji Zovik, Ljubovići br.1	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
19.08.2026	Lokalni vodovod “Zovik” Gornji Zovik, Slatina br. 12	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Matići” Matići, Brezovačka br. 35	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Matići” Matići, Kontrolni šaht Brezovačka	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Ljubovača” Lokve, Lokve br.198	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Ljubovača” Lokve, Lokve br.9	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Ljubovača” Lokve, Kasatići br. 54	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj I” Hadžići, Grivići br. 6	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj I” Hadžići, Vrančići br.10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj II” Grivići, Sajnica br.4	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj II” Grivići, Stari Grivići br.49	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Bjelotine” Ušivak, Bjelotine br. 31	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Bjelotine” Ušivak, Bjelotine br. 73	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Košćan” Košćan, Košćan br. 24B	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Lokalni vodovod „Košćan” Košćan, Košćan br. 13	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
26.08.2026.	Lokalni vodovod “Malotina” Binježevo, Binježevo br. 221	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
26.08.2026.	Lokalni vodovod “Malotina” Binježevo, Mostarsko raskršće br. 48	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

26.08.2026.	PS “Garovci” Mišević, Mrđanović polje	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
26.08.2026.	PS “Garovci” Mišević, Mišević br.45	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
26.08.2026.	PS “Garovci” Mišević, Mekote br. 10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
26.08.2026.	PS “Garovci” Mišević, Balića brijeg br. 47	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
26.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, Donji Zovik br.17	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
26.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Patriotske lige br.53	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
26.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, Žunovačka br. 4	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
26.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, Breza br. 10	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: # Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – JKP „Komunalac“ Hadžići

Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)											
		Rezidualni hlor* (<0,5 mg/l)	Rezidualni hlor** (<0,5 mg/l) Početak ispitivanja	Boja (n^1)	Miris i ukus (n^1)	Mutnoća (n^1)	Elektroprovodljivost (2500µS/cm na 20°C)	pH (6,5 ≤ pH ≤ 9,5)	Utrošak $KMnO_4$ (do 5,0 mg/l O_2)	NH_4 Amonijak (0,50 mg/l)	Cl Hloridi (250 mg/l)	NO_3 Nitrati (50 mg/l)	NO_2 Nitriti (0,50 mg/l)
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Žunovačka br. 4	-	0,35	<2	Bez	0,97	693	7,3 (t 20,5°C)	0,6	0,004	4,4	4,1	< 0,002
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, ul. Breza br.10	-	0,35	< 2	Bez	0,95	697	7,4 (t 20,1C)	0,8	0,001	5,5	4,2	<0,002
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Kradenik” Pazarić, ul. Radnička br. 24	-	0,22	< 2	Bez	0,86	210	8,0 (t 23,7°C)	0,7	<0,001	4,4	5,2	<0,002
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Kradenik” Pazarić, Javna česma Pazarić	-	0,06	< 2	Bez	0,71	209	8,1 (t 24,4°C)	0,6	<0,001	4,7	5,1	< 0,002
11.08.2026.	Lokalni vodovod “Perkovići” Trzanj, Trzanj br.39	-	0,20	<2	Bez	0,40	346	7,9 (t 23,3°C)	0,5	<0,001	4,7	2,2	<0,002
19.08.2026.	Lokalni Vodovod „Ramići”, Ramići, Grude br. 100	-	0,14	< 2	Bez	0,21	432	7,8 (t 22,4°C)	1,2	<0,001	4,6	4,0	<0,002

19.08.2026	Lokalni Vodovod „Brečak”, Resnik, Resnik br. 57	-	0,12	< 2	Bez	0,19	420	7,8 (t 22,4°C)	<0,5	<0,001	4,4	2,2	<0,002
19.08.2026	Lokalni vodovod „Mehina luka” Tarčin, javna česma Tarčin	-	0,10	< 2	Bez	0,29	388	8,0 (t 21,8°C)	0,5	<0,001	5,8	2,1	<0,002
19.08.2026	Lokalni Vodovod „Mehina luka” Tarčin, Kapuća br. 48	-	0,10	< 2	Bez	0,33	388	8,1 (t 21,7°C)	0,8	<0,001	5,5	2,3	< 0,002
19.08.2026	Lokalni vodovod “Zovik” Gornji Zovik, Ljubovići br.1	-	0,14	2	Bez	0,33	291	8,2 (t 21,9°C)	0,8	<0,001	5,1	4,0	< 0,002
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Matići” Kontrolni šaht Brezovačka	-	0,39	< 2	Bez	0,23	464	7,9 (t 20,9°C)	0,6	<0,001	5,8	2,2	< 0,002
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Ljubovača” Lokve, Lokve br.198	-	0,13	< 2	Bez	0,14#	219	8,1 (t 22,3°C)	0,5	<0,001	5,5	5,5	< 0,002
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj I” Hadžići, Vrančići br.10	-	0,15	< 2	Bez	0,15#	284	8,1 (t 21,9°C)	0,5	0,005	4,4	4,3	< 0,002
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Ormanj II” Grivići, Sajnica br.4	-	0,26	< 2	Bez	0,28	579	7,8 (t 21,2°C)	0,6	<0,001	4,4	3,4	< 0,002
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Bjelotine” Ušivak, Bjelotine br. 31	-	0,18	< 2	Bez	0,39	769	7,7 (t 20,9°C)	<0,5	<0,001	7,3	4,7	< 0,002
25.08.2026.	Lokalni vodovod “Košćan” Košćan, Košćan br. 24B	-	0,22	< 2	Bez	0,25	248	8,1 (t 22,0°C)	0,7	<0,001	3,3	4,9	< 0,002
26.08.2026.	Lokalni vodovod “Malotina” Binježevo, Binježevo br. 221	-	0,18	< 2	Bez	0,38	219	8,0 (t 22,3°C)	0,8	<0,001	2,2	5,6	<0,002
26.08.2026.	PS “Garovci” Mišević, Mrđanović polje	-	0,07	<2	Bez	0,41	769	7,6 (t 22,5°C)	1,4	<0,001	9,9	9,0	<0,002
26.08.2026.	Lokalni vodovod “Krupa” Hadžići, Donji Zovik br.17	-	0,11	<2	Bez	0,35	744	7,7 (t 21,9°C)	2,2	<0,001	7,3	4,9	<0,002

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; ** Mjerenje izvršeno u laboratoriji; n1 – prihvatljiv za potrošače i bez neuobičajenih promjena; # - rezultat < od limita kvantifikacije

Komentar: Uzorkovanje i transport uzoraka od mjesta uzorkovanja do laboratorija JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izvršen od strane uposlenika JKP “Komunalac” Hadžići. Mikrobiološka i fizičko-hemijska analiza dostavljenih uzoraka vode vrše se na osnovu potpisanog Ugovora. U slučajevima da rezultati ispitivanja vode iz distributivne mreže ne odgovaraju uslovima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17) Zavod obavještava JKP „Komunalac” Hadžići i sanitarnu inspekciju.

2. Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Centar

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Centar							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor dioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na 36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h(#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živihklica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živih klica 36°C±2°C; 44h (<20)
05.08.2026.	L.V. "Mrkovići" ul. Mrkovići br. 26	0,11	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
05.08.2026.	L.V. Muharemovići, Muharemovići br. 75	0,39	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
05.08.2026.	L.V. Nahorevo stijene, ul. Nahorevo br. 30	0,30	<1 cfu	<1 cfu	**15 cfu**	<1 cfu	<1 cfu
05.08.2026.	L.V. Kokorevac ul. Izlazi br. 1	0,10	<1 cfu	<1 cfu	<1cfu	<1 cfu	<1 cfu
14.08.2026.	L.V. Nahorevo stijene, spomen česma ARBiH, ul. Nahorevo br. 30	0,14	<1 cfu	<1 cfu	<1cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – Općina Novi Grad													
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)											
		Rezidualni hlor* (<0,5 mg/l) Prilikom uzorkovanja	Rezidualni hlor** (<0,5 mg/l) Početak ispitivanja	Boja (n^1)	Miris i ukus (n^1)	Mutnoća (n^1)	Elektroprovodljivost (2500µS/cm na 20°C)	pH (6,5 ≤ pH ≤ 9,5)	Utrošak $KMnO_4$ (do 5,0 mg/l O_2)	NH_4 Amonijak (0,50 mg/l)	Cl Hloridi (250 mg/l)	NO_3 Nitrati (50 mg/l)	NO_2 Nitriti (0,50 mg/l)
05.08.2026.	L.V. "Mrkovići" ul. Mrkovići br. 26	0,11	-	<2	Bez	0,85	409	7,6 (t 24,5°C)	0,7	<0,001	33,2	13,8	<0,002
05.08.2026.	L.V. Muharemovići, Muharemovići br. 75	0,39	-	<2	Bez	0,73	410	7,6 (t 24,5°C)	0,8	<0,001	32,5	14,2	<0,002
05.08.2026.	L.V. Nahorevo Stijene, ul. Nahorevo br. 30	0,30	-	<2	Bez	0,88	407	7,6 (t 24,5°C)	0,6	<0,001	38,7	14,3	<0,002

05.08.2026.	L.V. Kokorevac ul. Izlazi br. 1	0,10	-	<2	Bez	0,40	408	7,6 (t 24,5°C)	0,6	<0,001	30,6	14,6	<0,002

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. Prema rezultatima mikrobiološkog ispitivanja uzorka vode iz lokalnog vodovoda Nahorevo Stijene od 05.08.2026., isti **NIJE USAGLAŠEN** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

O rezultatima ispitivanja obaviještena je Sanitarna inspekcija i odgovorna osoba Općine Centar. Odgovornoj osobi općine Centar je naglašeno da je potrebno obustaviti vodosnabdijevanje iz lokalnog vodovoda Nahorevo Stijene, te da je neophodno obavijestiti stanovnike naselja koji koriste vodu iz navedenog vodovoda da voda nije za piće, kuhanje, ličnu higijenu, higijenu prostora, niti za higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i poslužuje. Odgovornoj osobi Općine Centar, također je naglašeno, da dok se voda ne dovede u stanje zdravstvene ispravnosti, da je neophodno stanovnicima navedenog naselja obezbijediti alternativni način vodosnabdijevanja zdravstveno ispravnom vodom.

Nakon provedenih korektivnih mjera, ponovno uzorkovanje vode iz lokalnog vodovoda Nahorevo Stijena realizirano je 14.08.2026. i na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja uzorak je **USAGLAŠEN** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).

3. Izvještaj o ispitivanju vode za piće iz lokalnog vodovoda Nahorevo brda kojim upravlja “Hidroaplikacije” d.o.o.

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Lokalni vodovod Nahorevo brda							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor dioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na 36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živih klica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živihklica 36°C±2°C; 44h (<20)
14.08.2026.	L.V. Nahorevo brda Nahorevska brda, planinski dom	0, 14	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu	<1cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških ispitivanja vode na mjestu krajnjeg potrošača uzorak je **USAGLAŠEN** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).

4. Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda na području Općine Novi Grad kojim upravlja firma JP "Lokom" d.o.o.

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Novi Grad

Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor/hlor dioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na 36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živihklica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živihklica 36°C±2°C; 44h (<20)
06.08.2026.	L.V. Rječica, ul. Paljevska br.406	0,21	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
06.08.2026.	L.V. Djevojačke vode, Ahatovići, ul. Ranovačka br. 72	0,21	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
06.08.2026.	Rezervoar Civilne zaštite Alipašino polje C faza	0,09	**20 cfu**	**10 cfu**	**110 cfu**	<1 cfu	<1 cfu
18.08.2026.	Rezervoar Civilne zaštite Alipašino polje C faza	0,11	<1 cfu	**40 cfu**	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – Općina Novi Grad

Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)											
		Rezidualni hlor* (<0,5 mg/l) Prilikom uzorkovanja	Rezidualni hlor** (<0,5 mg/l) Početak ispitivanja	Boja (n^1)	Miris i ukus (n^1)	Mutnoća (n^1)	Elektroprovodljivost (2500µS/cm na 20°C)	pH (6,5 ≤ pH ≤ 9,5)	Utrošak $KMnO_4$ (do 5,0 mg/l O_2)	NH_4 Amonijak (0,50 mg/l)	Cl Hloridi (250 mg/l)	NO_3 Nitrati (50 mg/l)	NO_2 Nitriti (0,50 mg/l)
06.08.2026.	L.V. Rječica, ul. Paljevska br.406	0,21	-	<2	Bez	0,50	432	7,6 (t 23,4°C)	0,6	0,007	5,1	1,3	<0,002

06.08.2026.	L.V. Djevojačke vode, Ahatovići, ul. Ranovačka br. 72	0,21	-	<2	Bez	0,77	436	7,6 (t 23,5°C)	0,7	0,004	4,7	1,1	<0,002
06.08.2026.	Rezervoar Civilne zaštite Alipašino polje C faza	0,09	-	<2	Bez	0,73	664	7,3 (t 22,4°C)	0,5	0,04	44,5	33,7	0,06

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora.
Prema rezultatima mikrobioloških ispitivanja vode uzorak vode iz rezervoara Civilne zaštite od 06.08.2026., isti **NIJE USAGLAŠEN** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Ponovno uzorkovanje vode iz iz rezervoara Civilne zaštite realizirano je 18.08.2026. i na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja uzorak **NIJE USAGLAŠEN** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).

5. Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Ilidža

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Ilidža							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor/hlor dioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na 36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h(#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živih klica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živihklica 36°C±2°C; 44h (<20)
04.08.2026.	L.V. Duboki do, ul Vela br. 45	0,21	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
04.08.2026.	L.V. Kobiljača I, ul. Vela do br. 16	0,11	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
04.08.2026.	L.V. Kobiljača II, ul. Buhotina br. 9	0,22	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisuta

Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – Općina Ilidža													
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)											
		Rezidualni hlor* (<0,5 mg/l) Prilikom uzorkovanja	Rezidualni hlor** (<0,5 mg/l) Početak ispitivanja	Boja (n^1)	Miris i ukus (n^1)	Mutnoća (n^1)	Elektroprovodljivost (2500µS/cm na 20°C)	pH (6,5 ≤ pH ≤ 9,5)	Utrošak $KMnO_4$ (do 5,0 mg/l O_2)	NH_4 Amonijak (0,50 mg/l)	Cl Hloridi (250 mg/l)	NO_3 Nitrati (50 mg/l)	NO_2 Nitriti (0,50 mg/l)
04.08.2026.	L.V. Duboki do, ul Vela br. 45	0,21	-	<2	Bez	0,28	415	7,8 (t 23,0°C)	0,7	<0,001	5,1	4,7	<0,002
04.08.2026.	L.V. Kobiljača I, ul. Vela do br. 16	0,11	-	<2	Bez	0,27	416	7,7 (t 23,1°C)	0,7	0,002	3,7	4,7	<0,002
04.08.2026.	L.V. Kobiljača II, ul. Buhotina br. 9	0,22	-	<2	Bez	0,47	321	7,8 (t 23,7°C)	0,8	0,006	5,1	2,0	<0,002

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. Prema rezultatima mikrobioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja vode na mjestu krajnjeg potrošača, svi uzorci **SU USAGLAŠENI** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).

6. Izvještaj o ispitivanju vode iz vodoopskrbnog sistema lokalnih vodovoda kojim upravlja Općina Vogošća

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Vogošća							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor/hlor dioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živih klica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živihklica 36°C±2°C; 44h (<20)
07.08.2026.	L.V. Blagovac, Blagovac I, br. 166	0,33	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
07.08.2026.	L.V. Tihovići ul. Tihovići br. 30	0,40	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
07.08.2026.	L.V. Paljevo, ul. Svrake do br. 52	0,25	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
07.08.2026.	L.V. Sedam vrela, ul Miholjići br. 5	0,33	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
07.08.2026.	L.V. Donja Vogošća Hilme Krke br. 98	0,25	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
07.08.2026.	L.V. Krivoglavci, Krivoglavci II br.106	0,11	**30 cfu**	**32 cfu**	**80 cfu**	20 cfu	5 cfu
20.08.2026.	L.V. Krivoglavci, Krivoglavci II br.106	0,17	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora.
Na osnovu rezultata mikrobioloških ispitivanja uzoraka vode iz lokalnog vodovoda Krivoglavci od 07.08.2026. isti **NIJE USAGLAŠEN** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. O rezultatima ispitivanja obaviještena je Sanitarna inspekcija i odgovorna osoba Općine Vogošća.
Odgovornoj osobi općine Vogošća je naglašeno da je potrebno obustaviti vodosnabdijevanje iz lokalnog vodovoda Krivoglavci, te da je neophodno obavijestiti stanovnike naselja koji koriste vodu iz navedenog vodovoda da voda nije za piće, kuhanje, ličnu higijenu, higijenu prostora, niti za higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i poslužuje. Odgovornoj osobi Općine Vogošća, također je naglašeno da, dok se voda ne dovede u stanje zdravstvene ispravnosti, da je neophodno stanovnicima navedenog naselja obezbijediti alternativni način vodosnabdijevanja zdravstveno ispravnom vodom.
Nakon provedenih korektivnih mjera, ponovno uzorkovanje vode iz lokalnog vodovoda Krivoglavci realizirano je 20.08.2026. i na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja uzorak je **USAGLAŠEN** sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).

7. Izvještaj o ispitivanju vode sa izvorišta rijeke Bosne

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Vrelo Bosne						
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)				
		Escherichia colina 36 ± 2°C; 21±3h (#)	Enterococcusspp na 36±2°C; 44±4 h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C; 21h±3h (#)	Ukupan broj živihklica na 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živih klica 36°C±2°C; 44h (<20)
21.08.2026.	Vrelo Bosne	<1 cfu	<1 cfu	**25 cfu**	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – Vrelo Bosne											
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)									
		Boja (n^1)	Miris (n^1)	Mutnoća (n^1)	Elektroprovodljivost (2500 µS/cm na 20°C)	pH (6,5 ≤ pH ≤9,5)	Utrošak $KMnO_4$ (do 5,0mg/l O_2)	NH4 Amonijak (0,50mg/l)	Cl Hloridi (250mg)	NO_3 Nitrati (50mg/l)	NO_2 Nitriti (0,50mg/l)
21.08.2026.	Vrelo Bosne	<2	Bez	0,34	293	7,8 (t 18,5^{0}C)	<0,5	0,007	2,2	2,3	<0,002

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; ** Mjerenje izvršeno u laboratoriji; n1 – prihvatljiv za potrošače i bez neuobičajenih promjena; # - rezultat < od limita kvantifikacije

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Voda sa samog izvorišta rijeke Bosne, iako površinska i netretirana, ispituje se prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17.) zbog toga što se koristi za piće i osvježenje izletnika i turista. Prema rezultatima mikrobioloških ispitivanja navedeni uzorak vode od 21.08.2026. **NIJE USAGLAŠEN** sa uslovima Pravilnika.

Obzirom na prethodne rezultate ispitivanja, preporuka je da se postavi trajna tabla sa natpisom da **„VODA NIJE ZA PIĆE".**

8. Izvještaj o ispitivanju vode iz javnih česmi u najužoj historijsko-turističkoj jezgri Grada i frekfentnim lokalitetima u Gradu

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – javne česme							
Datum	Mjesto uzorkovanja	Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti)					
		Rezidualni hlor/hlordioksid* (<0,5mg/l)	Escherichia coli na36±2°C; 21±3h (#)	Enterococcus spp na 36±2°C; 44±4h (#)	Broj koliformnih klica na 36°C±2°C 21h±3h (#)	Ukupan broj živih klica 22°C±2°C; 68h±4h (<100)	Ukupan broj živih klica 36°C±2°C; 44h (<20)
11.08.2026.	Ilidža, javna česma Vlakovo	0,17	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Novo Sarajevo, javna česma Malezijski most	0,12	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Novo Sarajevo, javna česma Vilsonovo šetalište	0,22	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Novo Sarajevo, javna česma kod DZ Omer Maslić	0,19	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
11.08.2026.	Ilidža, javna česma Vrelo Bosne	0,35	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
17.08.2026.	Stari Grad, javna česma Inat kuća	0,12	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
17.08.2026.	Stari Grad, javna česma Jedileri	0,17	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
24.08.2026.	Centar, javna česma Bare	0,15	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
24.08.2026.	Stari Grad, javna česma Zmajevac	0,13	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
24.08.2026.	Centar, javna česma Pionirska dolina	0,12	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
24.08.2026.	Stari Grad, javna česma Sedrenik, Vidikovac	0,12	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
24.08.2026.	Stari Grad, Memorijal cenatar Kovači, javna česma	0,20	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Stari Grad, Ferhadija džamija, javna česma	0,17	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

25.08.2026.	Stari Grad, javna česma Ćemerlina	0,21	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Stari Grad, Gazi Husrev-begova džamija, javna česma	0,18	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Stari Grad, Sarači, javna česma Sarači	0,21	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu
25.08.2026.	Stari Grad, javna česma Sebilj	0,18	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu	<1 cfu

Legenda: # Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan

Komentar: U okviru svoje djelatnosti, uposlenici JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo uzorkovali su i ispitivali na zdravstvenu ispravnost vodu iz 17 sarajevskih javnih česmi. Uzorkovana je voda iz javnih česmi koje su u trenutku uzorkovanja bile u funkciji, a iste su lokacijski smještene u najužoj turističko-historijskoj jezgri grada. Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških analiza vode, svi uzorci **SU USAGLAŠENI** sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17).